

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/F/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Konsole do wodomierza QIK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Tabela nr 1 Typ wyrobu budowlanego

Lp.	Typ wyrobu budowlanego	Zakres średnic
1	92FIKWSTD	3/4"-2 1/2"
2	92FIKWPRE	3/4"-2 1/2"
3	92FIKWPREX	3/4"-2 1/2"

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Konsole do wodomierza przeznaczone są do podłączania wodomierzy do instalacji wodociągowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

FITTING Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław

Miejsce produkcji : ChRL / PRC

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

- nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1254-4:2021-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: - nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura robocza i maksymalne ciśnienie robocze	Od 10°C do 30°C - max. ciśnienia 16 bar 95°C - max. ciśnienie 6 bar Wartości ciśnienia pośredniego określa się metodą interpolacji liniowej	-
Ciśnienie wewnętrzne	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-
Grubość ścianki w gwintowanych częściach łączników przejściowych	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-
Wymiary końcówek rur do łączników obrotowych	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-
Wymiary przyłączy gwintowanych	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-
Wymiary otworu	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-
Osiowość końcówek łączników	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-
Kształty w systemach dokręcania	spełnia wymagania wg PN-EN 1254-4:2021	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Witold Broczkowski – Menadżer ds. Zakupów

Wrocław 30.01.2025r.

 Przedsiębiorstwo
Inżynierii
Sanitarnej Sp. z o.o.
MENADŻER DS. ZAKUPÓW
Witold Broczkowski